



ALIMENTI
BEVANDE
ECOLOGIA

RICERCHE s.r.l.

Via Giovanni dalle Bande Nere, 39-41
Tel 055 68 33 86 - Fax 055 658 02 02
E-mail: info@abericerche.it
50126 FIRENZE

N° 037 nell' Elenco Laboratori
di autocontrollo Regione Toscana



LAB N° 0848

Spett.le
S.I.D.E.A. ITALIA S.R.L.
Via di Serravalle,1
50060 MOLINO DEL PIANO FI

Rapporto di prova codice: 11970/18

Campione pervenuto in laboratorio il 22/11/2018 a temperatura di 3,8 ° C
Campionamento effettuato da cliente il 22/11/2018 - Inizio analisi: 22/11/2018 termine analisi: 26/11/2018
Matrice: Acqua destinate al consumo umano
Denominazione del campione: 0 - ACQUA IN USCITA FONTANELLO MAXI L' ISOLA PRELIEVO DEL 22/11/2018 VOLUME CAMPIONATO 1000ML

Rapporto di prova

Parametri	Metodo	U.M.	Risultato
Conta di Carica microbica a 22°C.	ISO 6222:1999	u.f.c./mL	61
Conta di Batteri Coliformi	ISO 9308-1:2017	u.f.c./100 mL	0
Conta di <i>Escherichia coli</i>	ISO 9308-1:2017	u.f.c./100 mL	0
Conta di Enterococchi intestinali	UNI EN ISO 7899-2 : 2003	u.f.c./100 mL	0
Conduttività	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met.ISS.BDA.022 *	µS cm ⁻¹ a 20 °C	602
Colore	APHA Standard Methods for the exam. of water & wast. 2120 C 22° ed. 2011 *	mg/L scala Pt/Co	inferiore a 5
Cloro attivo libero	MI CHI 003 rev 1 2012 *	mg/L	inferiore a 0,04
Torbidità	APAT IRSA-CNR 2110 Man 29/2003 *	NTU	inferiore a 0,5
pH	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met.ISS.BCA.023 *		8,1
Durezza	APAT CNR IRSA 3130 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3180 Man 29 2003 *	°f	38,0

Prelievo effettuato dal cliente

* È vietata la riproduzione parziale senza autorizzazione del laboratorio; i risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione esaminato, come pervenuto al laboratorio.

* Prova non sottoposta ad accreditamento

Firenze, 27/11/2018

Il responsabile del laboratorio
firma digitale apposta ai sensi della normativa vigente
Dott.ssa Giulia Biffi Gentili

Giulia Biffi Gentili

Rapporto di prova cod. 11970/18