



ALIMENTI
BEVANDE
ECOLOGIA

RICERCHE s.r.l.
Via Giovanni dalle Bande Nere, 39-41
50126 FIRENZE
Tel 055 68 33 86 - Fax 055 658 02 02
E-mail: info@abericerche.it
E-mail: fatture@pec.abericerche.it
N° 037 nell' Elenco Laboratori
di autocontrollo Regione Toscana



LAB N° 0848 L

Spett.le
S.I.D.E.A. ITALIA S.R.L.
Via di Serravalle,1
50060 MOLINO DEL PIANO FI

Rapporto di prova codice: 3690/20

Campione pervenuto in laboratorio il 09/06/2020 a temperatura di 3,5 °C
Campionamento effettuato da cliente il 09/06/2020 - Inizio analisi: 09/06/2020 termine analisi: 12/06/2020
Matrice: Acqua
Denominazione del campione: 0 - PRELIEVO DEL 08/06/2020 ACQUA FONTANELLO MAXI SAN DONATO (VOLUME CAMPIONATO 1000 ML)

Rapporto di prova

Parametri	Metodo	U.M.	Risultato
Conta di Microrganismi Vitali a 22°C.	ISO 6222:1999	u.f.c./mL	0
Conta di Batteri Coliformi	ISO 9308-1:2017	u.f.c./100 mL	0
Conta di <i>Escherichia coli</i>	ISO 9308-1:2017	u.f.c./100 mL	0
Conta di Enterococchi intestinali	UNI EN ISO 7899-2 : 2003	u.f.c./100 mL	0
Conduttività	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS.BDA.022 *	µS/cm	8
Colore	APAT CNR IRSA 2020 Met. A Man 29 2003 *	mg/L scala Pt/Co	inferiore a 5
Cloro attivo libero	MI CHI 003 rev 3 2020 *	mg/L	inferiore a 0,05
Torbidità	APAT IRSA-CNR 2110 Man 29/2003 *	NTU	inferiore a 0,5
pH	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS.BCA.023 *		8,0
Durezza	APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003*	°F	34,0

Prelievo effettuato dal personale del Laboratorio secondo la nostra P.O.001 (procedura di prelievo non sottoposta ad accreditamento).
E' vietata la riproduzione parziale senza autorizzazione del laboratorio. Il Laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni presentate nel Rdp, ad esclusione di quelle fornite dal cliente, compresa la descrizione del campione. I risultati si riferiscono esclusivamente al campione esaminato, come pervenuto in laboratorio.
* Prova non sottoposta ad accreditamento

Firenze, 15/06/2020

Sostituto del responsabile del laboratorio
firma digitale apposta ai sensi della normativa vigente
Dott. Filippo Poggi

Fine del rapporto di prova cod. 3690/20